

Зарегистрирована

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы г. Улан-Удэ

(Наименование подразделения МЧС России,
предоставляющего государственную услугу)

"20" 01 2021 г.

Регистрационный N 814 000 000 50 - 00928

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Ф1.1

(Функциональное назначение;

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 38
«Малинка» г. Улан-Удэ»

(полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты Муниципальное учреждение

(Указываются организационно-правовая форма

юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,

индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим

объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании,

предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной
регистрации юридического лица 1020300976453

Идентификационный номер налогоплательщика 0323099220

Место нахождения объекта защиты 670004, Республика Бурятия, город Улан-Удэ,
ул. Мира, 1А

(Указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при
наличии), которому принадлежит объект защиты
670004, Республика Бурятия, город Улан-Удэ, ул. Мира, 1А dou3838@yandex.ru


Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального
ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты,
введенных в эксплуатацию) ввод в эксплуатацию – 1961 год, 2019 год

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта,

изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по

реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых

проводились соответствующие работы)



№ п/п	Наименование раздела		
1.	Характеристика объекта защиты		
		Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости		II
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности		C1
1.3	Класс функциональной пожарной опасности		Ф 1.1
1.4	Высота здания		7 м
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания		674м2
1.7	Объем здания		4040 м3
1.8	Количество этажей		2
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)		-
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		АПС - Сигнал -20, Цербер РР- 4, СОУЭ 3-го типа
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
В соответствии с п.3 ст.6 Федерального Закона № 123 – ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» расчет пожарного риска не проводился.			
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара		
Не входит в перечень объектов, подлежащих обязательному страхованию ответственности за причинение возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара			
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень	Сведения о выполнении выполняется/ не выполняется

		статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций»	выполняется
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»	выполняется
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 6.7.15 СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций»	выполняется
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 5.3.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.7 СП 4.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты». Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям	выполняется

4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций»	выполняется
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	В соответствии со ст.76 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. время прибытия первого пожарного подразделения не превышает 10 минут	выполняется
4.7	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 «Системы оповещения и управления эвакуацией» СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» СП 9.13130.2009 «Техника пожарная Огнетушители Требования к эксплуатации» СП 252.1325800.2016 «Здания дошкольных образовательных организаций»	выполняется
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	В соответствии с частью 7 ст. 83 ФЗ-123 от 22.07.2008 г обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без	выполняется

		участия работников объекта	
4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479) НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (утверждены Приказом МЧС России от 12 декабря 2007г. № 645)	выполняется

Настоящая декларация разработана

Заведующей МБДОУ Детский сад № 38
«Малинка» Литвинцевой А. Г.
"24" января 2021 г.

